

Magistrát města Brna

Odbor územního plánování a rozvoje

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA	
Odbor územního plánování a rozvoje	
Vypraveno dne:	22 -07- 2026

L-spis

B | R | N | O

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

SPIS. ZN. D.O.:

OUPR/K/0440/2026

MMB/0263183/2026/Lan

4100/OUPR/MMB/0263183/2026

MMB/0266214/2026

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

Ing. Petra Lánská

+420 542 174 241

lanska.petra@brno.cz

a7kbrnn

DATUM:

POČET LISTŮ:

22.07.2026

4

Koordinované závazné stanovisko k záměru s názvem:

„Dobíjecí stanice elektromobilů, Brno – Kaufland Ponava“, dotčené pozemky p.č. 575/1, 583/1, k.ú. Ponava, obec Brno

Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje

vydává

podle ustanovení § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti podané prostřednictvím Portálu stavebníka na Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR MMB), Oddělení koordinace stanovisek a vyjádření MMB za účelem vydání koordinovaného závazného stanoviska, žadatelem, kterým je spol. E.ON Drive Infrastructure CZ s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, zastoupeným [REDACTED] k záměru nazvanému „Dobíjecí stanice elektromobilů, Brno – Kaufland Ponava“, dotčené pozemky p.č. 575/1, 583/1, k.ú. Ponava, obec Brno

přípustné

koordinované závazné stanovisko.

Posuzovaný záměr řeší výstavbu čtyř dobíjecích stanic, trafostanice a napájecího kabelového vedení na parkovišti supermarketu Kaufland, dotčené pozemky p.č. 575/1, 583/1, k.ú. Ponava, obec Brno. V souvislosti s výstavbou bude také provedena úprava stávajících parkovacích stání. Bude vybudována monolitická trafostanice o rozměrech 3600 mm x 2400 mm s plochou střechou, celková výška nad terénem 1650 mm. Půdorys střechy o rozměrech 3780 mm x 2580 mm. Od trafostanice k dobíjecím stanicím povede kabelová trasa pod parkovacími místy.

Posuzovanou dokumentaci zpracoval [REDACTED] s datem 05/2026.

Ke koordinovanému závaznému stanovisku vydaly dotčené orgány závazná stanoviska. Dotčenými orgány, které se vyjádřily k předmětnému záměru v rámci koordinovaného závazného stanoviska jsou Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (OŽP MMB) - formou jednotného environmentálního stanoviska a Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB) - formou závazného stanoviska:

OŽP MMB

Vyřizuje: Jana Němcová, tel. 542 174 564

nemcova.jana@brno.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“)

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) ZJES a podle § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „orgán JES“), na základě žádosti podané prostřednictvím Portálu stavebníka ze dne 11.05.2026, kterou podala společnost E.ON Drive Infrastructure CZ s.r.o., IČ: 14088924 se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, kterou zastupuje [REDAKCE] IČ: 05992061, se sídlem Ješetice 26, 257 89 Ješetice (dále jen „žadatel“)

pro záměr (ID záměru: Z/2026/89899) „**Dobíjecí stanice elektromobilů, Brno – Kaufland Ponava, ul. U Červeného mlýna, parc. č. 575/1, 583/1, k.ú. Ponava**“ podle dokumentace (ID dokumentace: SR00X0260GF1 – 2. verze) „Dobíjecí stanice elektromobilů, Brno – Kaufland Ponava“, [REDAKCE] - PD květen 2026 (dále též „záměr“)

vydává

v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr Dobíjecí stanice elektromobilů, Brno – Ponava, parc. č. 575/1, 583/1, k.ú. Ponava je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný s podmínkami.

II.

Orgán **státní správy vodního hospodářství** podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“), souhlasí dle ust. § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona se záměrem za podmínek:

1. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, nebo k úniku závadných látek do kanalizace ve smyslu ust. § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
2. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních a k ohrožení jejich nezávadnosti.

3. Případná manipulace se závadnými látkami dle vyhl. č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, ve znění pozdějších předpisů, je možná pouze na základě havarijního plánu, který bude schválen příslušným vodoprávním úřadem.
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Orientační určení stavby v souřadnicovém systému S-JTSK:

Y	X
598 204, 895	1 158 420, 426

OPP MMB

Vyřizuje: Ing. arch. Pavla Novotná Příbranská, tel. 542 173 496

novotna.pavla@brno.cz

PODKLAD PRO KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na úseku státní památkové péče na území města Brna, posoudil žádost ze dne 11.05.2025, doplněnou dne 25.06.2026, podanou ve smyslu § 176 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB), Kounicova 67, Brno v rámci řízení o vydání koordinovaného závazného stanoviska k žádosti [redacted] v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“),

v y d á v á

ve věci:

pozemky p. č. 575/1, 583/1, k. ú. Ponava

- *Ochranné pásmo Městské památkové rezervace (OP MPR) Brno, ustanovené rozhodnutím OK NVmB č.j. KULT/402/90/Sev.*

„Dobíjecí stanice elektromobilů, Brno – Kaufland Ponava“

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

vybudování 4 dobíjecích stanic pro elektromobily, trafostanice a napájecího kabelového vedení v prostoru parkoviště supermarketu Kaufland na pozemcích p. č. 575/1, 583/1 v k. ú. Ponava, podle předložené projektové dokumentace zpracované [redacted] v květnu 2026, ve smyslu § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči,

j e p ř í p u s t n é .

Odůvodnění:

Dne 11.05.2026 podal žadatel, kterým je spol. E.ON Drive Infrastructure CZ s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, zastoupeným [REDAKCE] prostřednictvím Portálu stavebníka na OÚPR MMB, Oddělení koordinace stanovisek a vyjádření MMB žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k záměru s názvem „**Dobíjecí stanice elektromobilů, Brno – Kaufland Ponava**“, dotčené pozemky p.č. 575/1, 583/1, k.ú. Ponava, obec Brno.

Dle ust. § 176 zákona č. 283/2021, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), je k předmětnému záměru vydáváno koordinované závazné stanovisko.

Posuzovaný záměr řeší výstavbu čtyř dobíjecích stanic, trafostanice a napájecího kabelového vedení na parkovišti supermarketu Kaufland, dotčené pozemky p.č. 575/1, 583/1, k.ú. Ponava, obec Brno. V souvislosti s výstavbou bude také provedena úprava stávajících parkovacích stání. Bude vybudována monolitická trafostanice o rozměrech 3600 mm x 2400 mm s plochou střechou, celková výška nad terénem 1650 mm. Půdorys střechy o rozměrech 3780 mm x 2580 mm. Od trafostanice k dobíjecím stanicím povede kabelová trasa pod parkovacími místy.

K uvedenému věci zaslal dne 13.05.2026 OÚPR MMB, Oddělení koordinace stanovisek a vyjádření MMB žádost o vydání závazných stanovisek a vyjádření dotčeným orgánům MMB – OŽP MMB a OPP MMB.

Na základě požadavku dotčeného orgánu OŽP MMB ze dne 04.06.2026 byla žadateli zaslána pod č.j. MMB/0314422/2026/Med dne 05.06.2026 výzva k doplnění chybějících podkladů žádosti.

Dne 25.06.2026 pod č.j. MMB/0356158/2026 žadatel doplnil žádost o požadované podklady a ty byly dne 29.06.2026 předány dotčeným orgánům k posouzení.

K uvedenému záměru obdržel OÚPR MMB, Oddělení koordinace stanovisek a vyjádření MMB od dotčených orgánů MMB níže uvedená závazná stanoviska:

- **OŽP MMB** – dne 17.07.2026 jednotné environmentální stanovisko se závěrem o přípustnosti záměru s podmínkami č.j. MMB/0390311/2026/JN ze dne 16.07.2026. V odůvodnění závazného stanoviska se uvádí:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále OŽP MMB) obdržel prostřednictvím Odboru územního plánování a rozvoje Oddělení koordinace stanovisek a vyjádření MMB dne 13.05.2026 žádost o jednotné environmentální stanovisko k záměru „**Dobíjecí stanice elektromobilů, Brno – Ponava, parc. č. 575/1, 583/1, k.ú. Ponava**“ doručenou na MMB dne 11.05.2026.

Z důvodu nekompletnosti žádosti byla odeslána výzva č.j. MMB/0314422/2026/Med ze dne 05.06.2026, na základě které došlo k doplnění prostřednictvím Portálu stavebníka ze dne 25.06.2026 pod č.j.:MMB/0356158/2026.

Bude vybudována monolitická trafostanice o rozměrech 3600mm x 2400mm s plochou střechou, celková výška nad terénem 1650mm. Půdorys střechy o rozměrech 3780mm x 2580mm.

Nové kabelové vedení 10x 1-CYY 185 mm² do dobíjecí stanice o výkonu 200 kW a 5x 1-CYY 185 mm² do 200 kW, 1-CYKY 5x35 mm² do každé dobíjecí stanice o výkonu 50 kW. Kabely budou uloženy v korugované chráničce 200mm, resp. 100mm. Od trafostanice k dobíjecím stanicím povede kabelová trasa pod parkovacími místy. Celková délka trasy bude přibližně 46 metrů.

Trafostanice bude uzemněna zemnicím pásem FeZn 30x4mm. Dobíjecí stanice budou umístěny na prefabrikovaném betonovém základu 1,0x1,0x1,0 m (š x hl. x v), který bude osazen mimo plochu parkovacího stání. Horní hrana prefabrikovaného základu bude v rovině se stávajícími obrubníky. V rámci stavby bude vyhrazeno 8 parkovacích míst pro elektromobily ze stávajících 9 parkovacích míst, které budou označené náležitým vodorovným dopravním značením. Při nabíjecí stanici bude také nové svislé dopravní značení pro vyhrazená parkovací místa. Dále bude provedena úprava parkovacích míst pro ZTP a osoby doprovázející děti do tří let věku. Bude provedeno přeložení 2ks stávajících uličních vpustí. Celkový výkon dobíjecích stanic je 500kW.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se podle § 2 odst. 1 ZJES namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

OŽP MMB je dle Organizačního řádu Magistrátu města Brna příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska z hlediska složkových zákonů jak v kompetenci OŽP MMB, tak v kompetenci Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB (také jen „OVLHZ MMB“).

K jednotlivým výrokům tohoto jednotného environmentálního stanoviska:

K výroku II.

Podkladem pro vydání tohoto souhlasu – závazného stanoviska dle ust. § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona byly kromě vlastní žádosti, také tyto doklady:

- plná moc,
- projektová dokumentace ověřená Vojtěchem Vackem, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0014897, v 10/2025
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 13.01.2026, pod zn. PM-52457/2025/5203/IN
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 24.06.2026, pod zn. PM-25061/2026/5203/IN

Podle stanoviska Povodí Moravy, s. p., zn. PM-52457/2025/5203/IN ze dne 13.01.2026, je z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje, uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potencionálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený záměr možný.

Dle stanoviska správce povodí vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna. Vodoprávní úřad před vydáním souhlasu posoudil možnost zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, a zda provedením záměru nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody.

Tento souhlas zohledňuje zájmy chráněné vodním zákonem.

Navržená stavba byla posuzována dle ust. § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona – ke stavbám, které můžou významně ohrozit jakost vod,

Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod ID VÚ: DYJ_0490 Svratka od hráze nádrže Brno po tok Svitava a ve vodním útvaru podzemních vod 22410 Dyjsko-svratecký úval.

Jedná se o výstavbu čtyř dobíjecích stanic, trafostanice a napájecího kabelového vedení. V souvislosti s výstavbou bude také provedena úprava stávajících parkovacích stání. Bude vybudována monolitická trafostanice o rozměrech 3600mm x 2400mm s plochou střechou, celková výška nad terénem 1650mm. Půdorys střechy o rozměrech 3780mm x 2580mm.

Na základě předložené projektové dokumentace a všech doložených náležitostí lze konstatovat, že realizovanou stavbou nedochází ke zvyšování povodňového rizika. Zároveň nedošlo k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody.

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že záměr je technicky zdůvodněný předloženými doklady, nejsou ohroženy ani poškozeny vodohospodářské zájmy, proto vodoprávní úřad vyhověl žádosti a vydal souhlasné závazné stanovisko.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jana Steinhauserová, OVLHZ MMB, tel: 542 174 290, steinhauserova.jana@brno.cz

Posouzení z hlediska ostatních zákonů v oblasti životního prostředí, které jsou nahrazovány tímto jednotným environmentálním stanoviskem:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "zákon o ochraně přírody") byl záměr posouzen orgánem OŽP MMB. OŽP MMB doporučuje, aby během realizace záměru byla ochrana dřevin zajištěna dle ČSN 83 9061 (*Technologie vegetačních úprav v krajině: Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích*) včetně standardu AOPK ČR SPPK A01 002:2017 (*Ochrana dřevin při stavební činnosti*).

Oprávněná úřední osoba: Ing. Vendula Štěpničková, OŽP MMB, tel: 542 174 419, stepnickova.vendula@brno.cz

Zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění nejsou tímto záměrem dotčeny. Pozemky dotčené záměrem nejsou součástí zemědělského půdního fondu.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zuzana Stehlíková, OVLHZ MMB, tel: 542 174 615, stehlikova.zuzana@brno.cz

Záměr nepodléhá vydání žádného opatření podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Lucie Huščavová, OŽP MMB, tel: 542 174 245, huscavova.lucie@brno.cz

Záměr byl dále posouzen z hlediska zákonů v oblasti životního prostředí a nevyžaduje žádné opatření:

- zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

Na základě výše uvedeného dospěl správní orgán k závěru, že při respektování stanovených podmínek je předmětný záměr přípustný, a to z hlediska vlivů na všechny posuzované složky životního prostředí, proto vydal toto souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Toto souhlasné závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a nabude účinnosti až po nabytí právní moci povolujícího rozhodnutí podle stavebního zákona.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Stane-li se do té doby součástí následného rozhodnutí podle stavebního zákona, bude jeho platnost totožná s platností tohoto rozhodnutí.

V případě, že by záměr nakonec nepodléhal povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen získat povolující úkony z hlediska ochrany životního prostředí samostatně.

- **OPP MMB** – dne 20.07.2026 závazné stanovisko se závěrem o přípustnosti záměru bez podmínek č.j. MMB/0388093/2026/No/zs ze dne 20.07.2026. V odůvodnění závazného stanoviska se uvádí:

Předmětné pozemky v k. ú. Ponava se nachází na území Ochranného pásma MPR Brno, ustanoveného rozhodnutím Odboru kultury NVmB dne 06.04.1990 pod č.j. KULT/402/90/Sev.

OÚPR MMB obdržel dne 11.05.2026 žádost o vydání závazného stanoviska ve výše uvedené věci. Na OPP MMB byla žádost doručena dne 13.05.2026. Žádost byla doplněna na OÚPR MMB dne 25.06.2026 pod č. j. MMB/0356158/2026. Součástí podání je projektová dokumentace pod názvem „Dobíjecí stanice elektromobilů, Brno – Kaufland Ponava“ (dále jen PD). Předložená PD řeší výstavbu čtyř veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v rámci parkoviště supermarketu Kaufland v k. ú. Ponava, a to včetně nové trafostanice o půdorysných rozměrech 2,4 x 3,6 m s plochou střechou a celkové výšce 1,65 m. Součástí dokumentace je také návrh kabelového vedení od trafostanice k dobíjecím stanicím o délce 46 m (pod parkovacími místy). Přístup k dobíjecím stanicím má být zajištěn ze stávajícího parkoviště, v této souvislosti má být provedena úprava stávajících parkovacích stání.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona o státní památkové péči si OPP MMB vyžádal písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně, jako odborné organizace státní památkové péče, které bylo vyhotoveno a na OPP MMB doručeno dne 26.05.2026, pod č.j. NPÚ-371/41735/2026 (JS). NPÚ ÚOP v Brně sděluje, že „provedením zamýšlených prací nedojde k ohrožení či narušení kulturně historických hodnot, pro které bylo ustanoveno ochranné pásmo MPR Brno.“


OPP MMB vycházel při posuzování žádosti a zpracování závazného stanoviska z předložené PD a z obsahu výše uvedeného vyjádření NPÚ ÚOP v Brně. OPP MMB v souladu s NPÚ ÚOP v Brně dospěl k závěru, že výše uvedené vybudování čtyř dobíjecích stanic, včetně trafostanice a kabelového vedení je z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustné. Zamýšlené drobné technické objekty s minimální výškou (do 1,65 m) nebudou mít přes okolní zástavbu vliv na pohledové vazby k MPR, proto negativně neovlivní pohledové vazby na Městskou památkovou rezervaci ani její dominanty. Nedochozí tak ke kolizi s hodnotami, které je třeba prostřednictvím ochranného pásma z pohledu státní památkové péče chránit.

Toto závazné stanovisko je podkladem pro koordinované závazné stanovisko OÚPR MMB dle § 176 a násl. nového stavebního zákona.

OÚPR MMB, Oddělení koordinace stanovisek a vyjádření MMB závazná stanoviska dotčených orgánů, prověřil a zjistil, že nejsou v rozporu. Na základě výše uvedených skutečností OÚPR MMB vydal přípustné koordinované závazné stanovisko.

Poučení:

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit prostřednictvím odvolání proti správnímu rozhodnutí, pro které je toto závazné stanovisko vydáno, případně též prostřednictvím podnětu k přezkumnému řízení dle ust. § 149 odst. 8 správního řádu.



Ing. arch. Jana Medková
pověřená podepisováním Mgr. Viktorem Poledníkem,
vedoucím odboru

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor územního plánování a rozvoje
Kounicova 67
601 67 BRNO
-000-

PŘÍLOHY: 00

DORUČÍ SE:

Žadatel

E.ON Drive Infrastructure CZ s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, v zastoupení:

- 1) 
- 2) Úřední deska MMB

NA VĚDOMÍ:

- 3) OŽP MMB
- 4) OVLHZ MMB
- 5) OPP MMB
- 6) OÚPR MMB – spis koordinace

Toto koordinované závazné stanovisko, jehož součástí je jednotné environmentální stanovisko, musí být zpřístupněno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů, na základě ust. § 10 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: